

COMUNE di Aldeno

STATO DI FATTO

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI							Pag. 1 di 4	
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)	id_X	E'm	Em	kWh	Kill			
	Aldeno		F	0,50	A18	A18-Palo dritto+Artistico [C]A			01	☐	4	6,00	432	A18		1,32	0,66	28,1	sostituzione retrofit	3
	damiano chiesa		ME5	7,5	1-ARA JM 180			166	6,0	4.200	100%	4		18,0	01		23,0	2.789		
	Aldeno		F	0,50	A18	A18-Palo dritto+Artistico [C]A			01	☐	1	6,00	108	A18		1,32	0,17	28,1	sostituzione retrofit	3
	damiano chiesa		ME5	7,5	1-ARA JM 180			166	6,0	4.200	100%	1		18,0	01		23,0	697		
	Aldeno		F	0,50	E05	E05-Palo+n.sbracci+Globo [E]V			04	☐	8	5,60	717	E05		0,31	0,48	68,9	sostituzione corpo illuminante e palo	1
	arione		ME5	7,5	2-GLE MBF 60			60	3,0	4.200	100%	16		16,0	00		4,1	2.016		
	Aldeno		F	0,50	E05	E05-Palo+n.sbracci+Globo [E]V			04	☐	2	5,60	179	E05		0,31	0,12	68,9	sostituzione corpo illuminante e palo	1
	arione		ME5	7,5	2-GLE MBF 60			60	3,0	4.200	100%	4		16,0	00		4,1	504		
	Aldeno		F	0,50	E05	E05-Palo+n.sbracci+Globo [E]V			04	☐	5	5,60	448	E05		0,31	0,30	68,9	sostituzione corpo illuminante e palo	1
	zandonai nord		ME5	7,5	2-GLE MBF 60			60	3,0	4.200	100%	10		16,0	00		4,1	1.260		
	Aldeno		F	0,50	E05	E05-Palo+n.sbracci+Globo [E]V			04	☐	2	5,60	179	E05		0,31	0,12	68,9	sostituzione corpo illuminante e palo	1
	zandonai nord		ME5	7,5	2-GLE MBF 60			60	3,0	4.200	100%	4		16,0	00		4,1	504		
	Aldeno		F	0,50	E05	E05-Palo+n.sbracci+Globo [E]V			04	☐	5	5,60	448	E05		0,31	0,30	68,9	sostituzione corpo illuminante e palo	1
	zandonai sud		ME5	7,5	2-GLE MBF 60			60	3,0	4.200	100%	10		16,0	00		4,1	1.260		
	Aldeno		F	0,50	E05	E05-Palo+n.sbracci+Globo [E]V			04	☐	3	5,60	269	E05		0,31	0,18	68,9	sostituzione corpo illuminante e palo	1
	zandonai sud		ME5	7,5	2-GLE MBF 60			60	3,0	4.200	100%	6		16,0	00		4,1	756		
	Aldeno		F	0,50	E05	E05-Palo+n.sbracci+Globo [E]V			04	☐	16	5,60	1.434	E05		0,31	0,96	68,9	sostituzione corpo illuminante e palo	1
	cesure		ME5	7,5	2-GLE MBF 60			60	3,0	4.200	100%	32		16,0	00		4,1	4.032		
	Aldeno		E	0,75	B03	B03-Palo+sbraccio+Stradale [B]>			11	☐	7	6,00	1.260	B03		0,56	0,59	26,5	sostutuzione corpo+sostegno	3
	roma		ME4b	11,3	1-STB SAP 84			84	8,0	4.200	100%	7		30,0	01		7,4	2.470		
	Aldeno		E	0,75	A18	A18-Palo dritto+Artistico [C]A			11	☐	2	8,10	324	A18		1,16	0,33	20,9	sostituzione retrofit	4
	roma		ME4b	11,3	1-ARA JM 180			166	6,0	4.200	100%	2		20,0	00		21,0	1.394		
	Aldeno		E	0,75	A18	A18-Palo dritto+Artistico [C]A			11	☐	15	8,10	2.430	A18		1,16	2,49	20,9	sostituzione retrofit	4
	roma		ME4b	11,3	1-ARA JM 180			166	6,0	4.200	100%	15		20,0	00		21,0	10.458		
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			09	☐	6	5,00	600	C02		0,58	0,50	41,4	sostituzione retrofit	3
	altinate		ME5	7,5	1-TCC JM 84			84	5,2	4.200	100%	6		20,0	00		8,5	2.117		
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			09	☐	1	5,00	100	C02		0,58	0,08	41,4	sostituzione retrofit	3
	altinate		ME5	7,5	1-TCC JM 84			84	5,2	4.200	100%	1		20,0	00		8,5	353		
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			09	☐	4	5,00	400	C02		0,58	0,34	41,4	sostituzione retrofit	3
	martignoni		ME5	7,5	1-TCC JM 84			84	5,2	4.200	100%	4		20,0	00		8,5	1.411		
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			09	☐	2	5,00	200	C02		0,58	0,17	41,4	sostituzione retrofit	3
	martignoni		ME5	7,5	1-TCC JM 84			84	5,2	4.200	100%	2		20,0	00		8,5	706		
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			09	☐	4	5,00	400	C02		0,58	0,34	41,4	sostituzione retrofit	3
	la busa		ME5	7,5	1-TCC JM 84			84	5,2	4.200	100%	4		20,0	00		8,5	1.411		

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO					GEOMETRIA			ANALISI						Pag. 2 di 4		
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità	
	Via	Categoria	Em	Apparecchi		Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	E'm	Em	kWh	Kill			
	Aldeno		E	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			08	☐	2	5,00	200	C02		0,58	0,17	41,4	sostituzione retrofit	3
	rosmini		ME5	7,5	1-TCC JM 84		84	5,2	4.200	100%	2	20,0		00		8,5	706	11,5		
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			08	☐	2	5,00	200	C02		0,58	0,17	41,4	sostituzione retrofit	3
	cesarei		ME5	7,5	1-TCC JM 84		84	5,2	4.200	100%	2	20,0		00		8,5	706	11,5		
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			09	☐	2	5,00	200	C02		0,58	0,17	41,4	sostituzione retrofit	3
	cesarei		ME5	7,5	1-TCC JM 84		84	5,2	4.200	100%	2	20,0		00		8,5	706	11,5		
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			09	☐	2	5,00	200	C02		0,58	0,17	41,4	sostituzione retrofit	3
	marconi		ME5	7,5	1-TCC JM 84		84	5,2	4.200	100%	2	20,0		00		8,5	706	11,5		
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			08	☐	4	5,00	400	C02		0,58	0,34	41,4	sostituzione retrofit	3
	marconi		ME5	7,5	1-TCC JM 84		84	5,2	4.200	100%	4	20,0		00		8,5	1.411	11,5		
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			09	☐	6	5,00	600	C02		0,58	0,50	41,4	sostituzione retrofit	3
	borelli		ME5	7,5	1-TCC JM 84		84	5,2	4.200	100%	6	20,0		00		8,5	2.117	11,5		
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			09	☐	4	5,00	400	C02		0,58	0,34	41,4	sostituzione retrofit	3
	borelli		ME5	7,5	1-TCC JM 84		84	5,2	4.200	100%	4	20,0		00		8,5	1.411	11,5		
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			09	☐	1	5,00	100	C02		0,58	0,08	41,4	sostituzione retrofit	3
	grez		ME5	7,5	1-TCC JM 84		84	5,2	4.200	100%	1	20,0		00		8,5	353	11,5		
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			09	☐	10	5,00	1.000	C02		0,58	0,84	41,4	sostituzione retrofit	3
	grez		ME5	7,5	1-TCC JM 84		84	5,2	4.200	100%	10	20,0		00		8,5	3.528	11,5		
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			09	☐	4	5,00	400	C02		0,58	0,34	41,4	sostituzione retrofit	3
	piazza garibaldi		ME5	7,5	1-TCC JM 84		84	5,2	4.200	100%	4	20,0		00		8,5	1.411	11,5		
	Aldeno		F	0,50	A18	A18-Palo dritto+Artistico [C]A			10	☐	1	6,00	108	A18		1,32	0,17	28,1	sostituzione retrofit	3
	giacometti		ME5	7,5	1-ARA JM 180		166	6,0	4.200	100%	1	18,0		01		23,0	697			
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			10	☐	4	5,00	400	C02		0,58	0,34	41,4	sostituzione retrofit	3
	giacometti		ME5	7,5	1-TCC JM 84		84	5,2	4.200	100%	4	20,0		00		8,5	1.411	11,5		
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			10	☐	4	5,00	400	C02		0,58	0,34	41,4	sostituzione retrofit	3
	della chiesa		ME5	7,5	1-TCC JM 84		84	5,2	4.200	100%	4	20,0		00		8,5	1.411	11,5		
	Aldeno		F	0,50	A18	A18-Palo dritto+Artistico [C]A			10	☐	1	6,00	108	A18		1,32	0,17	28,1	sostituzione retrofit	3
	della chiesa		ME5	7,5	1-ARA JM 180		166	6,0	4.200	100%	1	18,0		01		23,0	697			
	Aldeno		F	0,50	A18	A18-Palo dritto+Artistico [C]A			10	☐	2	6,00	216	A18		1,32	0,33	28,1	sostituzione retrofit	3
	dante		ME5	7,5	1-ARA JM 180		166	6,0	4.200	100%	2	18,0		01		23,0	1.394			
	Aldeno		F	0,50	A18	A18-Palo dritto+Artistico [C]A			10	☐	3	6,00	324	A18		1,32	0,50	28,1	sostituzione retrofit	3
	dante		ME5	7,5	1-ARA JM 180		166	6,0	4.200	100%	3	18,0		01		23,0	2.092			
	Aldeno		F	0,50	A18	A18-Palo dritto+Artistico [C]A			10	☐	2	6,00	216	A18		1,32	0,33	28,1	sostituzione retrofit	3
	filzi		ME5	7,5	1-ARA JM 180		166	6,0	4.200	100%	2	18,0		01		23,0	1.394			
	Aldeno		F	0,50	A18	A18-Palo dritto+Artistico [C]A			10	☐	3	6,00	324	A18		1,32	0,50	28,1	sostituzione retrofit	3
	filzi		ME5	7,5	1-ARA JM 180		166	6,0	4.200	100%	3	18,0		01		23,0	2.092			

UBICAZIONE		TIPO		IMPIANTO						GEOMETRIA		ANALISI							Pag. 3 di 4
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità
	Via	Categoria	Em	Apparecchi			Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)	id_X	E'm	Em	kWh	Kill		
	Aldeno		E	0,75	A18	A18-Palo dritto+Artistico [C]A			10	☐	10	1.620	A18		1,16	1,66	20,9	sostituzione retrofit	4
	piazza battisti rettilineo		ME4b	11,3	1-ARA JM 180			166	6,0	4.200	100%	10	20,0	00		21,0	6.972		
	Aldeno		F	0,50	A18	A18-Palo dritto+Artistico [C]A			10	☐	3	324	A18		1,32	0,50	28,1	sostituzione retrofit	3
	piazza battisti chiesa		ME5	7,5	1-ARA JM 180			166	6,0	4.200	100%	3	18,0	01		23,0	2.092		
	Aldeno		F	0,50	A18	A18-Palo dritto+Artistico [C]A			10	☐	1	108	A18		1,32	0,17	28,1	sostituzione retrofit	3
	piazza battisti chiesa		ME5	7,5	1-ARA JM 180			166	6,0	4.200	100%	1	18,0	01		23,0	697		
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			08	☐	8	800	C02		0,58	0,67	41,4	sostituzione retrofit	3
	spagnolli		ME5	7,5	1-TCC JM 84			84	5,2	4.200	100%	8	20,0	00		8,5	2.822	11,5	
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			08	☐	1	100	C02		0,58	0,08	41,4	sostituzione retrofit	3
	spagnolli		ME5	7,5	1-TCC JM 84			84	5,2	4.200	100%	1	20,0	00		8,5	353	11,5	
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			08	☐	2	200	C02		0,58	0,17	41,4	sostituzione retrofit	3
	spagnolli sud-ovest		ME5	7,5	1-TCC JM 84			84	5,2	4.200	100%	2	20,0	00		8,5	706	11,5	
	Aldeno		E	0,75	C01	C01-Mensola parete+Artistico [B]A			08	☐	3	270	C01		0,64	0,25	41,4	sostituzione retrofit	3
	gottardi		ME4b	11,3	1-TCC JM 84			84	5,2	4.200	100%	3	18,0	00		9,5	1.058	14,3	
	Aldeno		E	0,75	A18	A18-Palo dritto+Artistico [C]A			08	☐	1	162	A18		1,16	0,17	20,9	sostituzione retrofit	4
	gottardi		ME4b	11,3	1-ARA JM 180			166	6,0	4.200	100%	1	20,0	00		21,0	697		
	Aldeno		E	0,75	B03	B03-Palo+sbraccio+Stradale [B]>			08	☐	16	3.360	B03		0,44	1,34	28,6	sostutuzione corpo+sostegno	2
	3 novembre		ME4b	11,3	1-STB SAP 84			84	8,0	4.200	100%	16	35,0	00		5,9	5.645	10,4	
	Aldeno		E	0,75	C01	C01-Mensola parete+Artistico [B]A			08	☐	7	630	C01		0,64	0,59	41,4	sostituzione retrofit	3
	3 novembre		ME4b	11,3	1-TCC JM 84			84	5,2	4.200	100%	7	18,0	00		9,5	2.470	14,3	
	Aldeno		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			08	☐	5	500	C02		0,58	0,42	41,4	sostituzione retrofit	3
	caaf		ME5	7,5	1-TCC JM 84			84	5,2	4.200	100%	5	20,0	00		8,5	1.764	11,5	
	Canova		F	0,50	A19	A19-Mensola parete+Artistico [A]A			01	☒	3	619	A19		1,14	0,32	10,2		0
	Canova		ME5	7,5	1-ARA JM 108			108	7,5	4.200	83%	3	27,5	00		18,0	1.129		
	Canova		F	0,50	A19	A19-Mensola parete+Artistico [A]A			01	☒	1	206	A19		1,14	0,11	10,2		0
	Canova		ME5	7,5	1-ARA JM 108			108	7,5	4.200	83%	1	27,5	00		18,0	376		
	Canova		F	0,50	C02	C02-Palo+sbraccio+Artistico [B]A			17	☐	2	200	C02		0,58	0,17	41,4	sostituzione retrofit	3
	Canova		ME5	7,5	1-TCC JM 84			84	5,2	4.200	100%	2	20,0	00		8,5	706	11,5	

UBICAZIONE			TIPO		IMPIANTO					GEOMETRIA		ANALISI							Pag. 4 di 4	
Zona	Frazione		Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	L'm	Lm	kW	eta	NOTE	Priorità
	Via		Categoria	Em	Apparecchi		Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	E'm	Em	kWh	Kill		
L'm = luminanza misurata		Lm = luminanza calcolata				numero Sostegni			207		Area Illuminata	24.823	kW		20,52		39,1		Eta medio	
E'm = illuminamento misurato		Em = illuminamento calcolato				numero Apparecchi			248				kWh/anno		85.867		16,7		Kill medio	

Id_Z	Descrizione,	Dettaglio
A	Centro Storico	parti del territorio comunale interessate da edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale
B	Completamento: Residenziale	residenziale, parti del territorio comunale interessate dalla presenza totale o parziale di edificazione in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m³/m²
C	Espansione: Residenziale spa	parti del territorio comunale parzialmente edificate dove non è verificata almeno una delle due condizioni della zona B; sono interessate da previsioni di espansione dell'aggregato urbano
D	Produttiva	parti del territorio comunale destinate all'insediamento di attività produttive
E	Agricola	uso del soprasuolo per fini agricoli, parti del territorio comunale destinate all'attività agricola
F	Infrastrutture Pubbliche	infrastrutture ed impianti di interesse pubblico, parti del territorio comunale destinate ad impianti ed attrezzature di interesse generale
G	Aree di rispetto	fasce cosiddette di "rispetto" dove vige il vincolo di inedificabilità: viabilità in genere
H	Salvaguardia Ambientale	aree di salvaguardia ambientale, paesaggistica, paesistica e naturalistica (parchi e zone verdi)
I	Istruzione	area di istruzione: scuole